

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Специальная школа-интернат № 38» г. Новокузнецк
654027, пр. Пионерский, 9, тел./факс: 74-37-67, e-mail: sch38_nkz@mail.ru

Информация по устранению замечаний ОНД по г. Новокузнецку и Новокузнецкому району, указанных в предписании № 150/1/46 от 24.11.2016

№ п / п	Содержание предписания	Срок выполнения по предписанию.	Дата устранения	За счет каких средств устранено.
1.	Система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям норм пожарной безопасности	01.09.2017	-	
2.	Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, должны быть разработаны с учетом здоровья и возраста эвакуируемых людей	01.09.2017	-	
3.	Отсутствует АПС в кабинете психологии на 1-ом этаже здания интерната	01.09.2017	Устранено 25.11.2016.	Устранено обслуживающей организацией в рамках договора.
4.	Отсутствует АПС в подсобных помещениях в подвала здания интерната	01.09.2017	-	
5.	Не обеспечено исправное состояние средств противопожарной защиты объекта (частично шлейфы АПС не исправны)	01.09.2017	-	
6.	Система приточно-вытяжной вентиляции должна иметь автоматический привод исполнительных механизмов. Автоматический привод должен осуществляться при срабатывании АПС	01.09.2017	-	Устранить до 01.11.2017
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости т.е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в помещениях вентиляционной камеры и кладовых для столовой	01.09.2017	-	Устранить до 01.12.2017
8.	Не проведены работы по эксплуатационным испытаниям ограждения на крыше, с составлением протокола	01.09.2017	Устранено 03.08.2017. Протокол испытаний от 03.08.17.	За счет бюджетных средств.
9.	Не обеспечено устранение повреждений толстослойных напыляемых составов металлических конструкций лестничного марша здания	01.09.2017	Устранено 05.12.2016. АКТ выполненных работ от 05.12.2016.	За счет внебюджетных средств.

Директор школы:



И.И. Доровских