



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

Предписание № 150/1/46

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Специальная школа – интернат №38»

(654027, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 9)

(полное наименование адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная школа
– интернат №38» Солодовниковой Алевтине Николаевне.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новокузнецка и
Новокузнецкого района по пожарному надзору А. Г. Потапова №150 от 10 октября 2016 года,
ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ в период
с 10 час 00 мин «14» ноября 2016 по 16 час 00 мин «24» ноября 2016 проведена плановая
выездная проверка государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по
пожарному надзору, капитаном внутренней службы Кравчуковой Анжелой Алексеевной
зданий, помещений и территории муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Специальная школа – интернат №38», расположенного по адресу: г.
Новокузнецк, пр. Пионерский, 9.

совместно с директором Солодовниковой Алевтиной Николаевной, заместителем директора по
АХР Давыдовой Юлией Николаевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям норм пожарной безопасности.	Ст.4, ч.1 ст.84,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3. 1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.09.2017	

2	Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, должны быть разработаны с учетом здоровья и возраста эвакуируемых людей. (Демонтирована система вибрации по полу в спальнях помещений).	Ст.4,ч.8ст.84,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
3	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в кабинете психологии на 1-ом этаже здания интерната.	Ст. 4,83,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
4	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в подсобных помещениях в подвале здания интерната.	Ст. 4,83,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
5	Не обеспечено исправное состояние средств противопожарной защиты объекта (частично шлейфы автоматической пожарной сигнализации не исправны).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.09.2017	
6	Система приточно-вытяжной вентиляции должна иметь автоматический привод исполнительных механизмов. Автоматический привод должен осуществляться при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.	Ст. 4,ч.1,7 ст.85,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
7	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, т. е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в помещении вентиляционной камеры.	ст.4,52,59,88,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009	01.09.2017	
8	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым	ст.4,52,59,88,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНиП 21-01-97*«Пожарная	01.09.2017	

	пределом огнестойкости в помещениях кладовых для столовой.			
9	Не проведены работы по эксплуатационным испытаниям ограждения на крыше, с составлением протокола.	Ст. 4,5, 151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.09.2017	
10	Не обеспечено устранение повреждений толстослойных напыляемых составов металлических конструкций лестничного марша здания.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.09.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

М.Л.И.*

«24» ноября 2016

Государственный инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Кравчукова А. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная школа – интернат №38»

А. Н. Солодовникова

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«24» ноября 2016