



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Каря"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvk@mail.ru

Предписание № 71/1/31

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Специальная школа – интернат №38»

(654027, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 9)

(полное наименование адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя.)

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная школа – интернат №38» Доровских Ирине Ивановне,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору А. Г. Потапова №71 от 11 сентября 2017 года, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ в период с 14 час 00 мин «12» сентября 2017 по 15 час 00 мин «13» сентября 2017 проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Кравчуковой Анжелой Алексеевной зданий, помещений и территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная школа – интернат №38», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 9.

совместно с директором Доровских Ириной Ивановной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям норм пожарной безопасности.	Ст.4, ч.1 ст.84,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3. 1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.07.2018	
2	Технические средства, используемые для	Ст.4,ч.8ст.84,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ	01.07.2018	

	людей из здания, должны быть разработаны с учетом здоровья и возраста эвакуируемых людей. (Демонтирована система вибрации по полу в спальнях помещений).	безопасности».		
3	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в подсобных помещениях в подвале здания интерната.	Ст. 4,83,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2018	
4	Не обеспечено исправное состояние средств противопожарной защиты объекта (частично шлейфы автоматической пожарной сигнализации не исправны).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.07.2018	
5	Система приточно-вытяжной вентиляции должна иметь автоматический привод исполнительных механизмов. Автоматический привод должен осуществляться при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.	Ст. 4,ч.1,7 ст.85,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2018	
6	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, т. е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в помещении вентиляционной камеры.	ст.4,52,59,88,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009	01.07.2018	
7	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, т. е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в помещениях кладовых для столовой.	ст.4,52,59,88,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009	01.07.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, индивидуальных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Кравчукова А. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная школа – интернат №38»

И. И. Доровских

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)
«13» сентября 2017